

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 9937121

Blatt Page
01

Ihr Zeichen Client Reference
Y.J. Hwang

Unser Zeichen Our Reference
00042-JHO/yy- E9968158E01

Ausstellungsdatum Date of Issue
11.08.99 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Daeryuk Co., Ltd.
530 Samkye Ri, Phogok Myeon
Yongin Shi
Gyeonggi Do 449-810
R.O.K.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Daeryuk Co., Ltd.
530 Samkye Ri, Phogok Myeon
Yongin Shi
Gyeonggi Do 449-810
R.O.K.

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to

EN 60934:1994+A1+A2+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

GERÄTESCHUTZSCHALTER (Circuit Breaker for Equipment)

Type designation	: DCP3xyyH Series	6
x stands for	: Number of poles (1,2 or 3 poles)	1
yy stands for	: Method of connection (PS- plug type, SS- screw type)	1
Rated current (Ie)	: 1A up to 30A in steps of 1 A	1
Rated voltage (Ue)	: AC 250V	
Mode of tripping	: HM (Hydraulic magnetic)	
Rated frequency	: 50/60 Hz	
Method of operation	: S-type	

Continued on page 02

9

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

Dr. R. Frankenberger



TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 9937121

Blatt Page
02

Ihr Zeichen Client Reference
Y.J. Hwang

Unser Zeichen Our Reference
00042-JHO/YY- E9968158E01

Ausstellungsdatum Date of Issue
11.08.99 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Daeryuk Co., Ltd.
530 Samkye Ri, Phogok Myeon
Yongin Shi
Gyeonggi Do 449-810
R.O.K.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Daeryuk Co., Ltd.
530 Samkye Ri, Phogok Myeon
Yongin Shi
Gyeonggi Do 449-810
R.O.K.

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to

EN 60934:1994+A1+A2+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

GERÄTESCHUTZSCHALTER (Circuit Breaker for Equipment)

Continuation

Short-circuit
capacity (Icn) : 6*In
Rated conditional
short-circuit current : 1000 A
Performance category : PC1
Overvoltage category : II
Electrical life cycle : 10000/20 s

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Zertifizierungsstelle



Dr. R. Frankenberger

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 09937121

Blatt Page
0003

Ihr Zeichen Client Reference
I.K.L.

Unser Zeichen Our Reference
ZKR3-KIS- 09968158 002

Ausstellungsdatum
16.05.2008

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
EN 60934:2001+A1



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Circuit Breaker (Circuit Breaker for Equipment)

Änderung
(Change)

Prüfgrundlage : EN 60934:1994+A1+A2+A11
(Test Requirement)

Ändert sich in : siehe oben
(Changed to) (see above)

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

