



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307719605

认证委托人名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si,
Gyeonggi-do, Korea

生产者名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si,
Gyeonggi-do, Korea

生产企业名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si,
Gyeonggi-do, Korea

产品名称和系列、型号、规格

设备用断路器

DCP51BH,DCP51BU,DCP52BH,DCP52BU,DCP53BH,DCP53BU;

Ue:AC250V;In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,11A,12A,13A,14A,15A,16A,
17A,18A,19A,20A,21A,22A,23A,24A,25A,26A,27A,28A,29A,30A,31A,32A,33A,
34A,35A,36A,37A,38A,39A,40A,41A,42A,43A,44A,45A,46A,47A,48A,49A,50A;

Icn=1.5kA;Inc1=Inc2:1.5kA;操作方式:S型;1P,2P,3P;配用的辅助触

头:AC-15:Ue/Ie:250V/3A;DC-13:Ue/Ie:30V/3A

产品标准和技术要求

GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年11月08日 有效期至: 2029年11月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

