



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307718884

认证委托人名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si, Gyeonggi-do, Korea

生产者名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si, Gyeonggi-do, Korea

生产企业名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si, Gyeonggi-do, Korea

产品名称和系列、型号、规格

设备断路器

DCP31PS..., DCP31SS..., DCP32PS..., DCP32SS..., DCP33PS..., DCP33SS...; Ue: 250VAC;

In: 0.3A, 0.5A, 0.75A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A,

9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A,

21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A; 操作方式: S

型; Icn: 1.5kA; Icn1=Icn2: 1.5kA; 1P, 2P, 3P; 配用辅助触头(本

体): AC-15: Ue/Ie: 250V/3A; DC-13: Ue/Ie: 30V/3A; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年11月08日 有效期至: 2029年11月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307718884

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

<u>DCP</u>	<u>30</u>	<u>PS</u>	<u>H</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>L</u>	<u>S</u>
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Basic Designation (D: DAERYUK, C:Circuit, P:Protector)
2. Number of poles: 1:1 pole, 2:2 pole, 3:3 pole
3. Type of Terminal: PS:Quick connect Type, SS:Side screw Type
4. Type of Handle: N:1 Handle, H: H Handle
5. Rated current: 0.3A through 30A
6. A: AC rated
7. Tripping type:
 - L: Low speed trip
 - M: Medium speed trip
 - H: High speed trip
 - I: Instant speed trip
8. Circuit:
 - S: Standard type
 - E: Series Trip With Alarm switch
 - W: Series Trip Auxiliary switch
 - C: Switch only

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司