

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50093904

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Ausstellungsdatum	Date of Issue (day/mo/yr)
I.G.L.	ZKR3-KIS- 13600201 001	11.10.2006	

Genehmigungsinhaber License Holder
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
EN 60947-2:2003



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leistungsschalter Molded Case Circuit Breaker

Type Designation	: DBS-40xF	6
	x = 3, 4 (number of poles)	1
Rated Operational Voltage	: AC 460V, 50/60Hz	
Rated Current	: 250/300/350/400A	
Number of Poles	: 3/4	
Rated Insulation Voltage	: 690V	
Rated Impulse Voltage	: 6kV	
Utilization Category	: A	
Pollution Degree	: 3	
Reference Temperature	: 40°C	
Suitability for Insulation	: yes	

7

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Zertifizierungsstelle



Dr. R. Frankenberger