

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50093905

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference
I.G.L.

Unser Zeichen Our Reference
ZKR3-KIS- 13600202 001

Ausstellungsdatum
11.10.2006


Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
EN 60947-2:2003



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leistungsschalter Molded Case Circuit Breaker

Type Designations : DBS-80xF, DBS-60xF
x = 3, 4 (number of poles)

7
1

Rated Operational Voltage : AC 460V, 50/60Hz
Rated Current : 500/600/700/800A
Number of Poles : 3/4
Rated Insulation Voltage : 690V
Rated Impulse Voltage : 6kV
Utilization Category : A
Pollution Degree : 3
Reference Temperature : 40°C
Suitability for Insulation : yes

8

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Zertifizierungsstelle



Dr. R. Frankenberger