



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307666033

## 认证委托人名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro 234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si,  
Gyeonggi-do, Korea

## 生产者名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro 234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si,  
Gyeonggi-do, Korea

## 生产企业名称及地址

株式会社 大陆

22-9, Pogong-ro 234beon-gil, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yong-in-si,  
Gyeonggi-do, Korea

## 产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

DEG 52BE; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V; In: 20A, 30A, 40A, 50A;  
瞬时脱扣类型: C型; IΔn: 30mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; IΔm:  
500A; Icn: 10kA; Ics: 7.5kA; 极数: 2P; 适用于隔离用

## 产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月29日 有效期至: 2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

