

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.  
R 50093901

Blatt Page  
0001

Ihr Zeichen Client Reference  
I.G.L.

Unser Zeichen Our Reference  
ZKR3-KIS- 13600198 001

Ausstellungsdatum  
11.10.2006

Date of Issue  
(day/mo/yr)

## Genehmigungsinhaber License Holder

Daeryuk Co., Ltd.  
530, Samgye-ri,  
Pogok-eup, Cheoin-gu  
Yongin, Gyeonggi-do 449-814  
Rep. of Korea

## Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Daeryuk Co., Ltd.  
530, Samgye-ri,  
Pogok-eup, Cheoin-gu  
Yongin, Gyeonggi-do 449-814  
Rep. of Korea

## Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to  
EN 60947-2:2003

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit  
License Fee - Unit

Leistungsschalter Molded Case Circuit Breaker

Type Designations : DBS-5xF, DBH-3xF, DBE-10xF  
x = 3, 4 (number of poles)

8  
1

Rated Operational Voltage : AC 460V, 50/60Hz  
Rated Current : 15/20/30/40/50A  
Number of Poles : 3/4  
Rated Insulation Voltage : 690V  
Rated Impulse Voltage : 6kV  
Utilization Category : A  
Pollution Degree : 3  
Reference Temperature : 40°C  
Suitability for Insulation : yes

9

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Zertifizierungsstelle

Dr. R. Frankenberger

