

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50093902

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
I.G.L.

Unser Zeichen *Our Reference*
ZKR3-KIS- 13600199 001

Ausstellungsdatum
11.10.2006


Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Daeryuk Co., Ltd.
530, Samgye-ri,
Pogok-eup, Cheoin-gu
Yongin, Gyeonggi-do 449-814
Rep. of Korea

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60947-2:2003



Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leistungsschalter Molded Case Circuit Breaker

Type Designation	: DBS-10xF, DBH-5xF	7
	x = 3, 4 (number of poles)	1
Rated Operational Voltage	: AC 460V, 50/60Hz	
Rated Current	: 15/20/30/40/50/60/75/100A	
Number of Poles	: 3/4	
Rated Insulation Voltage	: 690V	
Rated Impulse Voltage	: 6kV	
Utilization Category	: A	
Pollution Degree	: 3	
Reference Temperature	: 40°C	
Suitability for Insulation	: yes	

8

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Zertifizierungsstelle



Dr. R. Frankenberger